

ARCHIVIO



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
 AREA PREVENZIONE INCENDI  
 LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4108 022 032



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
 Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0013296 del 12/10/2011

052|032101.01.4108.022.032. DM 1.2.86 punto  
 3.8.pavimenti

e p.c.

Alla Direzione Interregionale VV.F. per il  
 Veneto e il Trentino Alto Adige  
 Via Dante, 55  
 35139 Padova  
 (Rif. Prot. 11443 del 23/08/2011)

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
 Ripartizione 26 - Protezione Antincendi e Civile  
 Ufficio 26.1 - Prevenzione incendi  
 Viale Drusio, 116  
 39100 Bolzano  
 (Rif. Prot. 326103 del 03/06/2011)

**OGGETTO:** Pavimentazione delle autorimesse - Utilizzo conglomerato bituminoso  
 Quesito in materia di prevenzione incendi.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l'argomento in oggetto.

Il punto 3.8.1 del D.M. 1° febbraio 1986 prevede che le pavimentazioni delle autorimesse siano realizzate con materiali antisdrucchiolevoli ed impermeabili non prescrivendo, per detti materiali, specifiche caratteristiche di comportamento al fuoco. Ciò premesso si è ritenuto ammissibile l'utilizzo del conglomerato bituminoso in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla citata regola tecnica.

IL DIRETTORE CENTRALE  
 (Dattilo)

AUTONOME PROVINZ PROVINCIA AUTONOMA  
 BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll- datum data di protocollo  Uhrzeit ora

Protokollnummer:   
 numero di protocollo:

MP