



Natura 2000 - Valutazione d'incidenza Parere tecnico

- **Titolo progetto/piano da valutare:** Gabloner Daniela et altri – Progetto per posa interrata di cavo elettrico sulle pf 4095 e pf 4023 nel Comune di Castelrotto
- **Comuni di appartenenza:** Castelrotto
- **Codice del Sito Natura 2000:** IT3110029 SIC/GGB ZPS/BSG ZSC/BSG
- **Data entrata e numero di protocollo del progetto/piano:** 29.09.2021
- **Data entrata e numero di protocollo dell'allegato F:** come sopra
- **Commissione / WorkFlow:** WFVIA - Prog. 2021/246
- **Parere stilato da:** Brutti Enrico **in data:** 08.02.2022

LIVELLO 1 - screening

- **Giudizio riassuntivo sulla scheda presentata:**
(per i punti 1.1-3.2 dell'allegato F dare il giudizio se sufficiente oppure se da integrare, etc.)
I contenuti dell'All. F a firma del Geom. O. Tröbinger, sono sufficienti per effettuare l'analisi, considerata la tipologia d'intervento
- **Analisi, descrizione sommaria:**
in relazione alla **compatibilità dell'intervento rispetto agli obiettivi di conservazione**, (eventuale conformità col Piano di gestione), qualità, importanza, e vulnerabilità del sito:

L'intervento prevede la posa di un cavo di corrente della sezione di 85 mm per una lunghezza complessiva pari a ca. 300 ml (255 ml + 43 ml); i recenti lavori di posa di nuove condotte lunga la viabilità principale, consentono ora l'allacciamento delle malghe limitrofe andando ad eliminare i generatori di corrente.
L'Habitat Natura 2000 interessato dall'intervento è il 7230 (Torbiere basse alcaline), peraltro ben rappresentato in quest'area.
In fase di lavoro, le zolle erbose verranno preventivamente asportate (larghezza di scavo 50 cm – profondità 80 cm), depositate a lato e quindi riposate al termine dei lavori; per il riempimento dei lavori di scavo viene utilizzato solo il materiale proveniente dallo scavo medesimo. Non è previsto / consentito l'utilizzo di sementi per il rinverdimento. Una volta conclusi i lavori, l'area interessata verrà completamente ripristinata.
- **Dichiarazione sulla presenza di incidenza o meno:**
(ovvero può il Piano/Progetto avere effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito anche congiuntamente ad altri piani e progetti? Art. 6 comma 1 o 2 della direttiva Habitat 92/43/CEE)

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l'intervento non abbia un'incidenza significativa e si rilascia un parere positivo

Dr. Enrico Brutti

08.02.2022

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

G:\ZZ-ENRICO\14. RETE NATURA 2000\VAL INCIDENZA Parco Sciliar\2022\Gabloner\Parere Gabloner - febbraio 2022.docx